

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag
7

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EUK

22. april 2008



Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Klima- og Energiministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2008) 0018 af den 26. februar 2008 vedrørende opsamling og lagring af CO₂ (CSS) på værker, der fyrer med biomasse.

P. H. Orskov

MINISTEREN

Folketingets Europaudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato
J nr.
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 3392 2800

Europaudvalget har i brev af 26. februar 2008 stillet følgende spørgsmål
KOM(2008) 0018, som udenrigsministeren har bedt mig besvare.


Spørgsmål 1:

"Ministeren bedes – som lovet på mødet i Europaudvalget den 22. februar 2008 – redegøre for, om man kan opsamle og lagre CO₂ ("CCS") på værker, der fyrer med biomasse?"

Svar:

Røgen fra et værk, der helt eller delvist fyrer med biomasse, indeholder CO₂. Denne kan opsamles og lagres efter samme principper som røgen fra værker, der fyrer med kul, olie eller naturgas. For biomasse sættes CO₂-udledningen konventionelt til nul, idet den CO₂, der frigøres ved forbrænding af biomasse, er den samme som den, der blev optaget fra luften under biomassens vækstperiode forinden. Hvis biomasse kombineres med CCS, opstår derfor spørgsmålet om beregningsmæssig håndtering af "negative" CO₂-udledninger. Dette spørgsmål er rejst af bl.a. Danmark og drøftes i forbindelse med forhandlingerne om EU's CCS-direktiv.

Med venlig hilsen



Connie Hedegaard